

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Коротаева Татьяна Михайловна
Должность: Директор
Дата подписания: 28.11.2022 12:34:44
Уникальный программный ключ:
faae47f363002f8499b4f18f7026062019c22bae



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Коми**

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 9, тел., факс: 28-59-34, e-mail: gurk@gukomi.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ухты

(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

169300, г. Ухта, ул. Первомайская д. 20, тел., факс: 8 (8216) 75-11-45, e-mail: ONDUNTA@mail.ru
(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

г. Ухта

(место составления акта)

« 28 » октября 20 19 года.
(дата составления акта)

15 час. 00 мин.
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного надзора**

№ 149

1. Объекта защиты: нежилые помещения учебного корпуса Ухтинского техникума железнодорожного транспорта Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I», Республика Коми, г. Ухта, ул. Губкина, д. 5 относящегося к категории значительного риска

(указывается наименование и местонахождение проверяемого объекта защиты)

2. Наименование (правообладателя) правообладателей объекта защиты: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» (далее - ФГБОУ ВО ПГУПС)

(наименование юридического лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя - правообладателей объекта защиты).

На основании: Распоряжение временно исполняющего обязанности заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Ухты управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Хилаутдиновой Гульнары Тахировны от 06.09.2019 г. № 149

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: ФГБОУ ВО ПГУПС

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 02 » октября 20 19 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч
« 25 » октября 20 19 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч
« 28 » октября 20 19 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч

заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/4 часа

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Коми 8(8212) 299-999

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы г. Ухты управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по РК

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

№ почтового отправления 16930033001471

По доверенности №816/1712 от 02.07.2019 г. директор Ухтинского техникума железнодорожного транспорта – филиала ФГБОУ ВО ПГУПС Коротаева Т.М. *Т.М. Коротаева* 12.09.2019 в 15.30

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

-

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Ковалевская Юлия Викторовна, инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Ухты управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выданного свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: По доверенности №816/1712 от 02.07.2019 г. директор Ухтинского техникума железнодорожного транспорта – филиала ФГБОУ ВО ПГУПС Коротаева Татьяна Михайловна, заместитель директора по АХР и безопасности Безручко Сергей Алексеевич
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности: Здание не эксплуатируется

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Не организовано проведение проверки работоспособности системы пожаротушения .	п. 61 ППР в РФ	директор Ухтинского техникума железнодорожного транспорта – филиала ФГБОУ ВО ПГУПС Коротаева Т.М.
2.	Не обеспечено исправное состояние автоматической системы пожарной сигнализации	п. 61 ППР в РФ	директор Ухтинского техникума железнодорожного транспорта – филиала ФГБОУ ВО ПГУПС Коротаева Т.М.
3.	Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации на 1м этаже учебного корпуса	ч. 4 ст. 4, ст. 84 Технический регламент ; п. 7.74 СНИП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»;	ФГБОУ ВО ПГУПС

		п. 7.105 СП 52.13130.2011 «Естественное и искусственное освещение» п.43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г.)	
4.	Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации на 2м этаже учебного корпуса	ч. 4 ст. 4, ст. 84 Технический регламент ; п. 7.74 СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»; п. 7.105 СП 52.13130.2011 «Естественное и искусственное освещение» п.43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г.)	ФГБОУ ВО ПГУПС


- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):-

- нарушений не выявлено: да

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

(указываются все документы, в соответствии с ч. 3 ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Ухты управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

По доверенности №816/1712 от 02.07.2019 г. директор Ухтинского техникума железнодорожного транспорта – филиала ФГБОУ ВО ПГУПС Коротаяева Татьяна Михайловна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

28 » 10 20 19 г.

М.И.И.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Коми**

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г. Сыктывкар, ул. Советская д. 9, тел., факс: 28-59-34, e-mail: gurk@gukomi.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ухты

(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

169300, г. Ухта, ул. Первомайская д. 20, тел., факс: 8 (8216) 75-11-45, e-mail: ONDUHTA@mail.ru

(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

Предписание № 149 / 1 / 1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения ВРЮ зам. начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Ухты управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Хилаутудиновой Гульнары Тахировны от 06.09.2019 г. № 149, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14ч. 00 мин. «02» октября 2019 г. по 16 ч. 00 мин. «02» октября 2019 г., с 11 ч. 00 мин. «25» октября 2019 г. по 12 ч. 00 мин. «25» октября 2019 г., с 14 ч. 00 мин. «28» октября 2019 г. по 15 ч. 00 мин. «28» октября 2019 г. проведена плановая выездная проверка инспектором отдела НДПР г. Ухты Ковалевской Юлией Викторовной.

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица (лиц), проводившего(их) проверку)

нежилых помещений общежития Ухтинского техникума железнодорожного транспорта Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I», г. Ухта, ул. Губкина, д. 5

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: по доверенности №816/1712 от 02.07.2019 г. директором Ухтинского техникума железнодорожного транспорта – филиала ФГБОУ ВО ПГУПС Коротяевой Татьяной Михайловной, заместителем директора по АХР и безопасности Безручко Сергеем Алексеевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены.	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
---------------	--	---	---	--

1	2	3	4	5
1.	Не организовано проведение проверки работоспособности системы пожаротушения	п. 61 ППР в РФ	01.06.2020	
2.	Не обеспечено исправное состояние автоматической системы пожарной сигнализации	п. 61 ППР в РФ	01.06.2020	
3.	Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации на 1м этаже учебного корпуса	ч. 4 ст. 4, ст. 84 Технический регламент ; п. 7.74 СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»; п. 7.105 СП 52.13130.2011 «Естественное и искусственное освещение» п.43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г.)	01.06.2020	
4.	Отсутствует аварийное освещение на путях эвакуации на 2м этаже учебного корпуса	ч. 4 ст. 4, ст. 84 Технический регламент ; п. 7.74 СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»; п. 7.105 СП 52.13130.2011 «Естественное и искусственное освещение» п.43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г.)	01.06.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНДПР г. Ухты

Ковалевская Юлия Викторовна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 28 » октября 20 19 г.

Предписание для исполнения получил (а):

Мисси
(подпись)
« 28 10 20 19 г.

Директор А.А. Каретов
Поверенное № 16/17/2
(должность, фамилия, инициалы)
от 02.07.2019

ПРОТОКОЛ № 95
об административном правонарушении

«31» октября 2019 г.

г. Ухта

Я, государственный инспектор г. Ухты по пожарному надзору Варина-Жантован Юлия Николаевна, руководствуясь статьей 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях составил настоящий протокол в том, что юридическое лицо:

- 1. Наименование юридического лица:** Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» (далее - ФГБОУ ВО ПГУПС)
- 2. Юридический адрес:** Санкт-Петербург, проспект Московский, д.9
- 3. Фактический адрес:** Республика Коми, г. Ухта, ул. Губкина, д.5
- 4. Иные сведения о юридическом лице:** Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (основной государственный регистрационный номер 1027810241502); Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации (7812009592)
- 5. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда:** не привлекалось

В присутствии свидетелей и потерпевших (при их наличии): нет
В период с 14 ч. 00 мин. до 16 час. 00 мин. «02» октября 2019 г., с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. «25» октября 2019 г., с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. «28» октября 2019 г. при проведении плановой выездной проверки на основании распоряжения № 149 от 06.09.2019 г. на объекте защиты – общежитие Ухтинского техникума железнодорожного транспорта Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Губкина, д. 5 нарушило ч. 4 ст. 4, ст. 84 Технический регламент ; п. 7.74 СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»; п. 7.105 СП 52.13130.2011 «Естественное и искусственное освещение», п.43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г.), а именно:

1. Допустило отсутствие аварийного освещения на путях эвакуации на 2 м этаже
Нарушило требования ч. 4 ст. 4, ст. 84 Технический регламент ; п. 7.74 СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»; п. 7.105 СП 52.13130.2011 «Естественное и искусственное освещение», п.43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г.)
2. Допустило отсутствие аварийного освещения на путях эвакуации на 2м этаже
Нарушило требования ч. 4 ст. 4, ст. 84 Технический регламент ; п. 7.74 СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»; п. 7.105 СП 52.13130.2011 «Естественное и искусственное освещение» п.43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г.)

Объяснения законного представителя юридического лица, в отношении которого возбуждено административное дело _____

Подтверждается № 816/1712
от 02.07.2019 Юлия-Жантован Варина
(подпись законного представителя юридического лица)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела: Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, доверенность Каратаевой Т.М.

С протоколом ознакомлен и мне разъяснены права и обязанности, предусмотренные статьями 25.1, 25.4, 28.2 КоАП РФ, статьями 46, 51 Конституции РФ:

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

4. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или юридического лица, являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители.

5. Законными представителями юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица. Полномочия законного представителя юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение.

6. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

7. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представителя юридического лица.

8. Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, должна быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом об административном правонарушении. Указанные лица вправе представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу.

9. В соответствии со статьей 46 Конституции РФ каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд. Каждый вправе в соответствии с международными договорами Российской Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты.

10. В соответствии со статьей 51 Конституции РФ имеете право не свидетельствовать против самого себя и своих близких, круг которых определен Федеральным законом.


(подпись законного представителя юридического лица)

в отношении которого возбуждено дело)

Административное дело будет рассмотрено «08» ноября 2019 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Ухта, ул. Первомайская, 20, каб. 220 начальника ОНДПР г. Ухты.


(подпись законного представителя юридического лица)

в отношении которого возбуждено дело)

Копию протокола об административном правонарушении получил (а):

31.10.19
(дата)


(подпись законного представителя юридического лица)

в отношении которого возбуждено дело)

Подпись должностного лица, составившего протокол  Варина-Жантован Ю.Н.